

## Annexe 1

Inventaire des points d'eau incendie de la commune de Loriol sur Drôme  
réalisé au mois de Juin 2019

constituant l'annexe de l'arrêté municipal de DECI

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-1	Impasse du colombier	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	6.5	5.0	5.8	NC	X			
26166-2	Chemin de bouchillon	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	7.2	4.9	6.4	NC	X			
26166-3	Rue Vaucourte	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	8.9	8.5	8.5	NC	X			
26166-4	Rue Coquine	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	4.0	2.0	4.0	NC	X			
26166-5	Rue de l'Haye	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.8	2.2	4.4	NC	X			
26166-6	Parc Gaillard	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.1	1.6	2.9	NC	X			
26166-7	Place de l'église	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	3.7	2.2	3.4	NC	X			
26166-8	Avenue de la République	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	3.9	2.9	3.8	NC	X			
26166-9	Avenue General de Gaulle	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.0	1.9	3.6	NC	X			
26166-10	Avenue General de Gaulle	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.3	1.8	3.6	NC	X			
26166-11	Rue des anciens combattants	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.1	3.0	3.8	NC	X			
26166-12	Rue de la Schwalm	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.1	3.3	3.8	NC	X			
26166-13	Gymnase Raymond BOUGAUD	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.2	0.0	0.0	NC				X

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1 bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-14	Residence des Moulins	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-15	Impasse ROSSETI	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.2	2.8	3.7	NC	X			
26166-16	Ecole JJ Rousseau - Rue JJ ROUSSEAU	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.2	3.1	4.0	NC	X			
26166-17	166 Avenue de la Republique	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	4.0	4.4	NC	X			
26166-18	Rue Flandres Dunkerque	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	3.8	2.4	3.4	NC	X			
26166-19	Avenue de la Republique	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	4.2	3.0	4.0	NC	X			
26166-20	Boulevard Frederic Mistral	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	3.0	3.8	NC	X			
26166-21	Rue Louis d'Arbalestier	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	3.0	2.3	2.8	NC	X			
26166-22	Rue Louis d'Arbalestier	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	8.3	7.5	8.0	NC	X			
26166-23	Impasse du Carthaginois	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.0	4.7	4.9	NC	X			
26166-24	Impasse du Carthaginois	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.1	4.7	5.0	NC	X			
26166-25	Rue Pasteur Lotissement le Tournol	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.6	5.0	5.4	NC	X			
26166-26	Chemin St Pierre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	7.0	5.7	6.5	NC	X			
26166-27	Chemin St Pierre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	4.2	3.8	4.0	NC	X			
26166-28	Avenue Marechal Foch	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.3	3.0	4.0	NC	X			
26166-29	Avenue Marechal Foch	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	3.0	4.0	NC	X			

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-30	Lotissement le Beaulieu	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.2	2.0	3.8	NC	X			
26166-31	Rue Surcouf Lotissement les Loriots	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	2.8	4.0	NC	X			
26166-32	Rue Surcouf Lotissement les Loriots	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	3.0	3.9	NC	X			
26166-33	Rue de Bartavelle	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	5.0	2.8	3.8	NC	X			
26166-34	Rue des Bartavelle Lotissement les Bartavelles	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	2.4	3.8	NC	X			
26166-35	Impasse de Marnas Lotissement Number One	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	5.1	1.2	5.4	NC	X			
26166-36	Avenue Marechal Foch	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.9	1.4	2.8	NC	X			
26166-37	Rue Dumont d'Urville Lotissement le Clos du Baron	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	2.7	1.0	2.9	NC	X			
26166-38	Via AGRIPPA ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.0	2.1	2.8	NC	X			
26166-39	Chemin de terre Glaise	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	5.0	2.2	3.8	NC	X			
26166-40	Rue de la plasturgie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	3.8	1.8	3.0	NC	X			
26166-41	Rue de la plasturgie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	3.5	1.3	2.3	NC	X			
26166-42	Rue de la plasturgie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	3.7	1.8	2.4	NC	X			
26166-43	Via AGRIPPA (Vieille route de Saulce)	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	2.1	0.0	0.0	30.0			X	
26166-44	Rue de l'industrie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	3.0	0.0	1.6	51.0		X		

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-45	Rue de l'industrie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	2.3	0.0	1.7	52.0		X		
26166-46	Rue de l'industrie ZI les Blaches	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-47	Rue de l'industrie ZI les Blaches	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-06-07	2.7	0.0	1.3	48.0		X		
26166-48	chemin Bras de Zil	1xØ65mm+2x40mm	Public	2019-08-05	5.0	0.0	2.8	45.0		X		
26166-49	Rue Olivier de Serre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	8.0	7.7	7.8	NC	X			
26166-50	Rue Olivier de Serre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	8.7	8.2	8.5	NC	X			
26166-51	impasse des Combes	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	10.1	9.6	9.9	NC	X			
26166-52	Rue Olivier de Serre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	9.8	9.2	9.6	NC	X			
26166-53	Rue Marcel Pagnol	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.4	3.1	4.2	NC	X			
26166-54	Avenue du General de Gaulle	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.9	2.0	3.2	NC	X			
26166-55	Avenue du General de Gaulle	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.9	1.9	3.9	NC	X			
26166-56	Rue L. V BEETHOVEN Lot. La Bourliette	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.4	1.5	3.2	NC	X			
26166-57	Allee W.A MOZART Lot. La Bourliette	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.2	1.7	3.5	NC	X			
26166-58	Rue L. V BEETHOVEN Lot. La Bourliette	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.3	1.7	3.1	NC	X			
26166-59	Rue Hector Berlioz Lot. Masboeuf	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	1.7	3.1	NC	X			
26166-60	Rue Paul Claudel	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.1	1.1	3.1	NC	X			

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1 bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-61	Rue de la Perouse Lot. Le Peyrou	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.3	0.0	3.1	53.0		X		
26166-62	Chemin des Fieres	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.5	1.9	3.8	NC	X			
26166-63	Allée des platanes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.8	2.1	4.0	NC	X			
26166-64	Allée des platanes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.9	2.2	3.8	NC	X			
26166-65	Peage A7	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	5.0	1.2	3.1	NC	X			
26166-66	Chemin des Ventis	1xØ65mm+2x40mm	Public	2019-07-03	4.8	0.0	0.0	29.0			X	
26166-67	Rue Jean Rostand Lot. Les Hauches	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.9	1.7	3.8	NC	X			
26166-68	Chemin des archipuits ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-69	Chemin des archipuits ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-70	Chemin des archipuits ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-71	Chemin des archipuits ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-72	Chemin des archipuits ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-73	Rue Serpentine Parc des Crozes	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.6	5.1	5.2	NC	X			
26166-74	Chemin de la Gardette	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.2	4.5	5.0	NC	X			
26166-75	Rue Serpentine	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.3	5.0	5.2	NC	X			

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-76	Rue Serpentine	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	5.0	4.8	5.0	NC	X			
26166-77	Allee des Crozes	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	5.4	5.0	5.0	NC	X			
26166-78	Rue Hector Berlioz Camping municipal	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.4	1.5	3.1	NC	X			
26166-79	Allee des lavandes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.8	2.4	4.2	NC	X			
26166-80	Allee des lavandes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.9	0.0	3.6	56.0		X		
26166-81	Allee des lavandes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.8	2.5	4.2	NC	X			
26166-82	ZI Champgrand	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-83	ZI Champgrand	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-84	ZI Champgrand	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-85	Rue BOUGAINVILLE Mas de Fontenille	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	2.4	0.0	0.0	26.0			X	
26166-86	ZI les Blaches	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-87	ZI les Blaches	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-88	ZI les Blaches	10 1xØ100mm+2xØ65mm	Privé	0	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-89	Rue Hector Berlioz ZA la Negociale	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.7	2.4	3.5	NC	X			
26166-90	Boulevard Frederic Mistral	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.9	3.1	4.1	NC	X			
26166-91	Rue du General TRUSCOTT	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	5.0	2.9	3.9	NC	X			

N° PI SDIS 26	Localisation	Type de sorties	Domaine	Date essai	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)		Débit à 1 bar (m³/h)	CONFORMITE			
						à 60 m³/h	à 30 m³/h		Q <sub>1 bar</sub> > 60 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> > 30 m³/h	Q <sub>1 bar</sub> < 30 m³/h	Non mesurés
26166-92	Allee des abricotiers ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-08-05	4.9	2.5	4.0	NC	X			
26166-93	Allee des fruitiers ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.7	1.2	3.8	NC	X			
26166-94	Allee des fruitiers ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.5	2.1	3.5	NC	X			
26166-95	Allee des abricotiers ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.9	2.1	4.0	NC	X			
26166-96	Allee des platanes ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-08-05	4.8	2.3	3.7	NC	X			
26166-97	Allee des fruitiers ZI Champgrand	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	4.7	2.1	4.0	NC	X			
26166-98	Rue bougainville Le mas de Fontenille	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-07-03	2.8	1.4	1.3	NC	X			
26166-99	Impasse des lutins Lotissement Les lutins	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.5	2.1	3.4	NC	X			
26166-100	Rue des Moulins	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.4	3.0	4.0	NC	X			
26166-101	Rue des bastides	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	8.7	8.2	8.6	NC	X			
26166-102	Rue Flandres Dunkerque	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	4.4	3.1	4.1	NC	X			
26166-103	Impasse des tourterelles	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	7.3	6.6	7.1	NC	X			
26166-104	Impasse Le Rezeda	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-08-05	0.0	0.0	0.0	NC				X
26166-105	Rue des Anemone Chemin St Pierre	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-05-16	7.0	4.0	6.4	NC	X			
26166-106	Avenue de la Republique	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	10.2	9.8	10.2	NC	X			
26166-107	chemin des Vertis	1xØ100mm+2xØ65mm	Public	2019-06-07	5.1	2.0	4.0	NC	X			

